

Информационное письмо

От: Баранника П.
(pavel.barannik@legrand.ru)

Продукт: Механизмы Mosaic

Дата: 07.07.2009

Кат. стр.: 543, 670 Общего каталога

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что на странице 543 Общего Каталога Legrand 2008-2009 в подзаголовке «Розетки 10/16 А – 250 В ~»

отсутствует указание на то, что это розетки «для кабельных каналов».

Также, на странице 670 в разделе «Герметичные адаптеры» отсутствует указание на то, что адаптеры позволяют обеспечить степень защиты IP55 все 2-модульные механизмы Mosaic

кроме механизмов для кабельных каналов.

Герметичные адаптеры невозможно использовать совместно с механизмами Mosaic для кабельных каналов.

Просим Вас проинформировать об этом Ваших клиентов и коллег и учитывать это при размещении заказов.

Приносим наши извинения.

С уважением,

Коммерческий директор
Группы Legrand в России



Баранник П.

Представительство в России:

107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12
Тел.: (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс: (495) 660-75-51, 660-75-61
bureau.moscow@legrand.ru
www.legrand.ru