

Информационное письмо

От: Баранника П.
(pavel.barannik@legrand.ru)

Продукт: Суппорты для колонн
и мини-колонн

Кат. №№: см. ниже

Кат. стр.: 629

Дата: 3.09.2009

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание на особенность комплектования пустых розеточных блоков для колонн и мини-колонн.

Пустые розеточные блоки **307 24, 310 65, 310 66, 310 67, 307 78, 307 79, 307 80**, а также набор **30713 и 30714** **предназначены** только для монтажа двухмодульных розеток со страниц **542 или 626** русского каталога 2008-2009 (**772 10, 772 11** и т.п.) и розеток с автоматическими клеммами, расположенными с тыльной стороны механизма (**772 52, 772 53, 772 54, 772 81, 772 82, 772 83, 792 82, 792 83**).

Пустые розеточные блоки **307 24, 310 65, 310 66, 310 67, 307 78, 307 79, 307 80**, а также набор **30713 и 30714** **не предназначены** для монтажа розеток с автоматическим или винтовым механизмами крепления кабеля **776 01, 776 02, 776 03, 776 04, 776 11, 776 12, 776 13, 776 14, 776 21, 776 22, 776 23, 776 24, 774 01, 774 01, 774 03, 774 04, 774 21, 774 22, 774 23, 774 24**.

С уважением,

Коммерческий директор
Группы Legrand в России



Баранник П.

Представительство в России:

107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12
Тел.: (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс: (495) 660-75-51, 660-75-61
bureau.moscow@legrand.ru
www.legrand.ru