

Информационное письмо

ДАТА: 18.12.2014

ОШИБКИ В КАТАЛОГЕ

ТЕМА: Исправления в каталоге DPX³ (DC 262)

ПРОДУКТ: DPX³

КАТ. №: см. по тексту

КАТ. СТР.: см. по тексту

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам, что в каталоге “Новые автоматические выключатели DPX³” (DC 262) обнаружены ошибки.

Страница	Опечатка
23	В таблице неверно отмечены туннельные зажимы большой емкости для DPX ³ 250. Для данного типоразмера доступны только туннельные зажимы стандартной емкости
48	Неверно: Ошибочная фотография 4 222 25 (устарела)
49	Неверно: «4 222 38 – Для аварийного отключения (красно-желтая) – для установки на Кат. № 0 262 22, 0 262 41 или 0 262 81» «0 262 82 – Для аварийного отключения (красно-желтая) - для установки на Кат. № 0 262 81 или 0 262 41» Верно: «4 222 38 – Для аварийного отключения (красно-желтая) – для установки на Кат. № 0 262 41» «0 262 82 – Для аварийного отключения (красно-желтая)»
56	Неверно: «Автоматические выключатели без расцепителя предназначены для коммутации цепей под нагрузкой и разъединения цепей низкого напряжения» Верно: «Выключатели без расцепителя предназначены для коммутации цепей под нагрузкой и разъединения цепей низкого напряжения»

Просим Вас проинформировать об этом Ваших клиентов и коллег и учитывать это при размещении заказов. Приносим наши извинения.

С уважением,

Коммерческий директор
Группы Legrand в России



Кривобоков А.Ю.

Директор по маркетингу
Группы Legrand в России



Поль Альяс