

Информационное письмо

От: Шкумат И.

Продукт: УКРМ

Дата: 15.02.2012

Кат. №№: см. в таблице

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам о том, что **в УКРМ изменились ступени регулирования:**

Референсы	Ступени регулирования, кВар (старые)	Ступени регулирования, кВар (новые)
M1040/MH1040	5+5	2.5+2.5+5
M1540/MH1540	5+10	2.5+5+7.5
M2040/MH2040	10+10	2.5+5+12.5
M2540/MH2540	10+15	5+10+10
M3040/MH3040	10+20	5+10+15
M3540/MH3540	5+10+20	5+10+20
M4040/MH4040	10+20+20	5+10+25
M5040/MH5040	10+15+25	10+15+25
M7540/MH7540	25+25+25	7.5+15+22.5+30
M10040/MH10040	25+25+50	12.5+25+25+37.5
M12540/MH12540	25+50+50	25+50+50
M15040/MH15040	25+50+75	25+50+75
M1540/DISJ / MH1540/DISJ	5+10	2.5+5+7.5
M2040/DISJ / MH2040/DISJ	10+10	2.5+5+12.5
M2540/DISJ / MH2540/DISJ	10+15	5+10+10
M3040/DISJ / MH3040/DISJ	10+20	5+10+15
M3540/DISJ / MH3540/DISJ	5+10+20	5+10+20
M4040/DISJ / MH4040/DISJ	10+20+20	5+10+25
M5040/DISJ / MH5040/DISJ	10+15+25	10+15+25
M6040/DISJ / MH6040/DISJ	20+20+20	10+25+25
M7540/DISJ / MH7540/DISJ	25+25+25	7.5+15+22.5+30
M87.540/DISJ / MH87.540/DISJ	12.5+25+50	12.5+25+25+25
M10040/DISJ / MH10040/DISJ	25+25+50	12.5+25+25+37.5
M12540/DISJ / MH12540/DISJ	25+50+50	25+50+50

Прошу внести коррективы при подборе УКРМ по действующему каталогу "Обеспечение качества электроэнергии".

С уважением,
Ирина Шкумат,
специалист отдела маркетинга

Представительство в России:

107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12
Тел.: (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс: (495) 660-75-51, 660-75-61
bureau.moscow@legrand.ru
www.legrand.ru